

(8)

पत्रांक संख्या / 017 पत्र 019

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, दरभंगा

दिनांक - 24-11-19

सेवा में

प्रसंग - गोदावरी जीवर मेमोरियल होस्पिटल के अग्निशामक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन।  
विषय : आग से सुरक्षा एवं बचाव से संबंधित अग्निशामक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

प्रसंगाधीन विषय के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि ..... के द्वारा निम्नलिखित अग्निशामक यंत्रों को दिनांक 24-11-19 को अग्निशामालय दरभंगा में निरीक्षण एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रतिष्ठान/संस्थान के द्वारा लाए गये सभी अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गई।

क्रम	यंत्रों का प्रकार एवं नम्बर	खरीद तिथि	रिफिल तिथि	यंत्र रखने का स्थान	संख्या
1.	DCP fire Extinguisher	05/19	Nov-2019	कीचली कीड़ कृषक	2 Nos
2.	Water Co2 Extinguisher	9/19	Nov-2019	जैव प्रशं केंद्र	2 Nos
3.	ABC fire Extinguisher	6/19	Nov-2019	First Floor	1 Nos

- सभी अग्निशामक यंत्र जाँच के दौरान तत्काल ठीक / खराब पाये गये।
- प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिष्ठान / संस्थान के द्वारा जाँच हेतु किये गये सभी अग्निशामक यंत्र दिनांक 24-11-19 से 23-11-2020 वर्ष के लिए ठीक / खराब है, बशर्ते कि वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को भली-भाँति सफाई एवं साधारण करेंगे।
  - (i) सभी नोजलों को साफ करना।
  - (ii) सभी वासरों को ठीक रखना।
  - (iii) सभी भेंटहोल को साफ रखना।
  - (iv) सभी यंत्रों को एक रिफिल रखना।
  - (v) सभी यंत्रों को यथा स्थान रखना।
- यदि प्रतिष्ठान/संस्थान लगाये गये सभी अग्निशामक यंत्रों का साधारण भली-भाँति नहीं करते है तो वे यंत्र संधारण की कमी के कारण खराब हो सकते है जिसके लिए प्रतिष्ठान/संस्थान के मालिक/प्रबंधक स्वयं जवाबदेह समझे जायेंगे और इस परिस्थिति में बीच में भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशंसा रद्द की जा सकती है। प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को प्रत्येक वर्ष अग्निशामक सेवा में जाँच करा कर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगे।

4. सब CO2 कायर Extinguisher अवस्था में  
15 दिनों के अन्दर जाँच करवाना  
सुनिश्चित करना



*[Handwritten signature]*

विश्वासभाजन  
अग्निशामालय पदाधिकारी, दरभंगा

*[Handwritten signature]*  
24-11-19  
अग्निशाम पदाधिकारी  
दरभंगा